

2025 年陆丰市人民医院外科大楼一
至五层净化区域维护保养清洗更换
初中效过滤器及综合性能检测服务
项目

竞争性磋商

采购单位：陆丰市人民医院

采购代理机构：广东鸿发采购招标有限公司

目录

第一部分磋商邀请函	3
第二部分用户需求书	7
第三部分磋商须知	22
第四部分合同书格式	35
第五部分响应文件格式	39

第一部分磋商邀请函

项目概况

2025年陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养清洗更换初中效过滤器及综合性能检测服务项目的潜在投标人应在陆丰市东海镇桥西新村东11巷1号获取招标文件，并于2025年03月06日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：GDHF20250300001

2、项目名称：2025年陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养清洗更换初中效过滤器及综合性能检测服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额（元）：人民币 620000.00 元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

品目号	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	合同履行期限
1	2025年陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养清洗更换初中效过滤器及综合性能检测服务项目	1.0000(项)	详见第二部分	1年

注：采购项目技术规格、参数及要求详见竞争性磋商文件第二章《用户需求书》。

（2）本项目属于政府采购项目，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

(3) 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，提供以下资料：

(1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

(4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

(5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(7) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于递交响应文件截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查

询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(8) 资质要求：依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》

三、获取采购文件：

时间：2025年02月24日至2025年02月28日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广东鸿发采购招标有限公司（详细地址：陆丰市东海镇桥西新村东11巷1号）

方式：现场登记及获取磋商文件。

售价：200.00元。

四、响应文件提交：

截止时间：2025年03月06日15点00分（北京时间）。

地点：陆丰市东海镇桥西新村东11巷1号开标室。

五、开启：

时间：2025年03月06日15点00分

地点：陆丰市东海镇桥西新村东11巷1号评标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

备注：供应商（服务商）凭以下证明文件装订成册加盖公司公章（原件备查）至采购代理机构处登记获取采购文件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(2) 资质要求：依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》

(3)购买磋商文件经办人：①若为授权代表，则须提供法定代表人授权书原件、授权代表身份证复印件和法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件；②若为法定代表人，则须提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：陆丰市人民医院

地址：东海镇城东大道 34 号

联系方式：0660-8905575

2、采购代理机构信息

名称：广东鸿发采购招标有限公司

地址：陆丰市东海镇桥西新村东 11 巷 1 号

联系方式：0660-8839080

3、项目联系方式

项目联系人：蔡先生

电话：0660-8839080

第二部分用户需求书

一、项目情况介绍

采购项目名称：2025年陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养清洗更换初中效过滤器及综合性能检测服务项目。

采购项目名称：¥620000.00元,超过采购预算的投标报价为无效报价。

项目背景：1、外科大楼空调净化机组机箱内含有电机（ABB）、风机、初效过滤器、中效过滤器、亚高效滤网、冷热水表、加湿蒸汽管、外带电极加湿器、压差开关。控制由PLC恒温恒湿自控柜远程控制面板完成，其中控制柜包括主配件PLC中央处理器、KL-929扩展通讯电子板等来控制各执行阀，如水管上的比例积分冷热水阀、ABB电机变频器、温湿度传感器及与之联动排风机等来完成恒温恒湿（手术室控制面板为32寸智能触屏，内有CPU处理器）。

2、维护保养服务对象、区域：静配中心、中心供应室、一层夹层设备层、BICU病房、NICU病房、手术室工作区域及办公区域、4A干设备机房、ICU重症监护区、层面模块机组区，工程面积约为4672平方米。

3、净化区域位置及配套：

（1）静配中心位于外科大楼一楼西边，其中包括普药调配间、抗生素细胞间，夹层设备机房内有循环机组2台、新风机组1台、排风机3台，辅助用房有风机盘管21台。

（2）中心供应室位于外科大楼一楼东边，内设检测包装灭菌间、低温灭菌间、无菌灭菌存放区、清洗去污区及夹层设备机房，机房内有循环机组2台、新风机组1台，辅助用房有风机盘管24台。

（3）BICU病房位于外科大楼二楼，内有床位5张，循环机组设在一楼夹层机房内，NICU病房位于外科大楼三楼，其中大厅床位7张，独立单间2间，辅助用房有风机盘管14台及新风机组1台。

（4）手术室位于外科大楼四楼，内有15间手术室，其中3间I级手术室、4间II级手术室、8间III级手术室及功能用房（有风机盘管18台），手术室办公区域位于四楼夹层（有风机盘管23台），设备机房设在4楼夹层内（有29台机组，其中手术室22台，ICU空调机组7台）。

（5）ICU重症监护区位于外科大楼五楼，内有隔离单间2间、单人间3间、3人间1间、6人间4间、5人间1间及辅助用房（有风机盘管21台）。

(6) 室外空调模块机组设在十三楼面上，其中包括有 7 台单冷机组、2 台冷热切换机组、5 台热回风机组、冷热水泵 6 台，供水模式为四管制风程系统，空调水系统设计工作压力 1.0MPa。

(7) 外科大楼空调净化机组机箱内含有电机（ABB）、风机、初效过滤器、中效过滤器、亚高效滤网、冷热水表、加湿蒸汽管、外带电极加湿器、压差开关。控制由 PLC 恒温恒湿自控柜远程控制面板完成，其中控制柜包括主配件 PLC 中央处理器、KL-929 扩展通讯电子板等来控制各执行阀，如水管上的比例积压冷热水阀、ABB 电机变频器、温湿度传感器及与之联动排风机等来完成恒温恒湿（手术室控制面板为 32 寸智能触屏，内有 CPU 处理器）。

二、有关说明

1. 投标人须对本项目的采购标的以包组为单位进行整体投标，任何只对包组内采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2. 本项目各包组均不接受联合体投标。

3. 各包组投标人报价应包括采购需求全部服务内容、人工费、差旅费、税费等全部可能发生的费用，采购人不再另行支付。

1. 主要商务要求

标的提供的时间	1 年
标的提供的地点	采购人指定地点
响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 30%，设备首次维保完毕并提供验收服务报告后 30 日内，凭中标人向采购人提供的中标通知书复印件、合同书复印件、验收合格证明材料及等额发票，采购人向中标人内支付合同金额的 30%； 2 期：支付比例 40%，设备安装调试完毕并经验收合格正常运行半年内，凭中标人向采购人提供的中标通知书复印件、合同书复印件、验收合格证明材料及等额发票，采购人向中标人内支付合同金额的 40%；

	3期：支付比例30%，设备维保完成服务区结果合格后30日内，凭中标人向采购人提供的中标通知书复印件、合同书复印件及等额发票，采购人向中标人内支付合同金额的30%。
验收要求	按相关行业标准及医院验收制度验收
履约保证金	不收取
其他	

二、具体技术(参数)要求

(1)、维护保养形式

1、净化空调系统形式：手术部、中心供应室、BICU、ICU采用一次回风系统，负压手术室采用全新风系统（手术室AHU-40、静配普药间、抗生素细胞间），普通办公区域采用风机盘管加新风系统。

2、新风系统形式：手术部ICU新风集中供给，经初、中、高效、亚高效三级过滤及热湿处理后与回风混合，中心供应室、BICU自取新风，ICU采用风机盘管加新风系统，四层手术室取用一拖一模式洁净走廊、清洁走廊及其辅助用房根据功能分区共设置两类净化空调系统，ICU及其辅助用房采用一次回风系统设置共有3套集中新风系统。

3、净化级别：I级手术室的净化空调部分，净化级别为手术室5级，周边6级。III级手术室的净化空调部分，净化级别7级，周边8级。手术室辅助房间的净化空调部分，无菌操作间为8级，周边8.5级。BICU、中心供应室、ICU、静配中心净化区域为8级。

(2)、维护保养清洗需求及清单

1、项目人员要求：在我省内服务机构需配备有全职的、认证合格的工程师，至少在从事维修服务工作年限 ≥ 5 年。

2、服务网点：服务供应商在广东省设有长期稳定的维修服务机构，提供机构地址证明；

3、维修工时人工费：包含在维保合同期内所需的人工费用，享有供应商优先派工的权利，7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，工程师将在24小时

内到达维修现场。由维保公司设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务：技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天 24 小时；

(一) 净化区域维护保养

1、服务清单及需求

序号	设备	数量	单位
一	通风与空调（手术室区域）		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	医用洁净组合式新风机组维护	2	台
3	医用洁净组合式空调循环机组维护	15	台
4	空调机组加湿水系统	1	套
5	空调机组冷凝水系统	1	套
6	风机盘管维护	18	台
7	手术室中效回风口维护	72	个
8	手术室中效排风口维护	25	个
9	辅区排风口维护	10	个
10	辅区回风口维护	34	个
11	辅区新风口维护	11	个
12	风机盘管送、回风口维护	18	个
13	新风、排风外墙百叶风口维护	20	个
14	层流天花维护	15	台
15	高效送风口维护	40	台
16	多联主机组维护	14	台
17	风机盘管冷凝水系统维护	1	套
18	静音型排风机维护	18	台
19	给、排水系统维护	1	系统
二	电气系统及其他（手术区域）		
1	手术室自控系统维护	18	套
2	配电柜（箱）维护	20	台
3	医用隔离变压器系统维护	15	套
4	UPS 电源柜维护	2	套
5	手术室照明系统维护	1	套
6	手术室背景音乐系统维护	1	套
7	插座系统维护	1	套

8	监控系统维护	1	套
9	医用感应自动门维护	22	樘
10	医用洗手池维护	11	台
11	一拖一分体空调	3	台
12	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	18	台
13	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
三	通风与空调(4A生活区域)		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	空调机组冷凝水系统	1	套
3	风机盘管维护	23	台
4	辅区排风口维护	9	个
5	辅区回风口维护	12	个
6	辅区新风口维护	16	个
7	风机盘管送、回风口维护	46	个
8	新风、排风外墙百叶风口维护	8	个
9	多联主机组维护	14	台
10	风机盘管冷凝水系统维护	3	套
11	静音型排风机维护	8	台
12	给、排水系统维护	1	系统
四	电气系统及其他(4A生活区域)		
1	自控系统维护	1	套
2	配电柜（箱）维护	2	台
3	照明系统维护	1	套
4	背景音乐系统维护	1	套
5	监控系统维护	1	套
6	一拖一分体空调	4	台
7	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	1	台
8	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
五	通风与空调（供应室）		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	医用洁净组合式空调循环机组维护	1	台
3	空调机组加湿水系统	1	套
4	空调机组冷凝水系统	1	套
5	风机盘管维护	24	台

6	中效回风口维护	16	个
7	中效排风口维护	27	个
8	风机盘管送、回风口维护	24	个
9	新风、排风外墙百叶风口维护	10	个
10	高效送风口维护	21	台
11	多联主机组维护	14	台
12	风机盘管冷凝水系统维护	1	套
13	静音型排风机维护	8	台
14	给、排水系统维护	1	系统
六	电气系统及其他（供应室）		
1	自控系统维护	2	套
2	配电柜（箱）维护	12	台
3	照明系统维护	1	套
4	背景音乐系统维护	1	套
5	监控系统维护	1	套
6	医用感应自动门维护	1	樘
7	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	2	台
8	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
七	通风与空调（静配中心）		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	医用洁净组合式空调循环机组维护	2	台
3	空调机组加湿水系统	2	套
4	空调机组冷凝水系统	1	套
5	风机盘管维护	21	台
6	中效回风口维护	7	个
7	中效排风口维护	6	个
8	风机盘管送、回风口维护	42	个
9	新风、排风外墙百叶风口维护	3	个
10	高效送风口维护	18	台
11	多联主机组维护	14	台
12	风机盘管冷凝水系统维护	1	套
13	静音型排风机维护	3	台
14	给、排水系统维护	1	系统
八	电气系统及其他（静配中心）		

1	自控系统维护	3	套
2	配电柜（箱）维护	4	台
3	照明系统维护	1	套
4	插座系统维护	1	套
5	背景音乐系统维护	1	套
6	监控系统维护	1	套
7	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	4	台
8	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
九	通风与空调（ICU 区域）		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	医用洁净组合式新风机组维护	2	台
3	医用洁净组合式空调循环机组维护	4	台
4	空调机组加湿水系统	1	套
5	空调机组冷凝水系统	1	套
6	风机盘管维护	17	台
7	中效回风口维护	35	个
8	中效排风口维护	10	个
9	辅区排风口维护	17	个
10	辅区回风口维护	22	个
11	风机盘管送、回风口维护	34	个
12	新风、排风外墙百叶风口维护	11	个
13	高效送风口维护	50	台
14	多联主机组维护	14	台
15	风机盘管冷凝水系统维护	1	套
16	静音型排风机维护	11	台
17	给、排水系统维护	1	系统
十	电气系统及其他（ICU 区域）		
1	自控系统维护	7	套
2	配电柜（箱）维护	7	台
3	医用隔离变压器系统维护	4	套
4	UPS 电源柜维护	2	套
5	照明系统维护	1	套
6	背景音乐系统维护	1	套
7	插座系统维护	1	套

8	监控系统维护	1	套
9	医用感应自动门维护	11	樘
10	医用刷手池维护	1	台
11	一拖一分体空调	2	台
12	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	7	台
13	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
十一	通风与空调（NICU 区域）		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	空调机组冷凝水系统	1	套
3	风机盘管维护	14	台
4	辅区排风口维护	6	个
5	辅区新风口维护	6	个
6	风机盘管送、回风口维护	28	个
7	新风、排风外墙百叶风口维护	1	个
8	多联主机组维护	14	台
9	风机盘管冷凝水系统维护	1	套
10	静音型排风机维护	1	台
11	给、排水系统维护	1	系统
十二	电气系统及其他（NICU 区域）		
1	自控系统维护	1	套
2	配电柜（箱）维护	2	台
3	医用隔离变压器系统维护	1	套
4	UPS 电源柜维护	1	套
5	照明系统维护	1	套
6	背景音乐系统维护	1	套
7	插座系统维护	1	套
8	监控系统维护	1	套
9	医用感应自动门维护	3	樘
10	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	1	台
11	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
十三	通风与空调（BICU 区域）		
1	医用洁净组合式新风机维护	1	台
2	医用洁净组合式空调循环机组维护	1	台
3	空调机组加湿水系统	1	套

4	空调机组冷凝水系统	1	套
5	中效回风口维护	2	个
6	中效排风口维护	2	个
7	辅区排风口维护	3	个
8	辅区回风口维护	1	个
9	新风、排风外墙百叶风口维护	2	个
10	高效送风口维护	4	台
11	多联主机组维护	14	台
12	静音型排风机维护	2	台
13	给、排水系统维护	1	系统
十四	电气系统及其他（BICU 区域）		
1	自控系统维护	1	套
2	配电柜（箱）维护	2	台
3	医用隔离变压器系统维护	1	套
4	UPS 电源柜维护	1	套
5	照明系统维护	1	套
6	背景音乐系统维护	1	套
7	插座系统维护	1	套
8	医用感应自动门维护	2	樘
9	空调机组清洗消毒（每季度一次）维护	1	台
10	每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理	1	项
	以上合计		

备注：报价含人工费、差旅费、维修费、材料费、配件费、税费、运费、安装费等。

（二）清洗更换初中效过滤器及综合性能检测

1、服务清单及需求

序号	名称	规格	使用部位	单位	数量
1	中效过滤器（F8）	990*265*69	手术室下回风（除负压手术室）	个	272
2	中效过滤器（F8）	270*270*69	手术室顶排风	个	60
3	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-401	个	2
4	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
5	G4 板式初效过滤器	495*595*95	AHU-402	个	2

6	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6		个	4
7	G4 板式初效过滤器	495*595*95	AHU-403	个	2
8	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6		个	4
9	G4 板式初效过滤器	595*595*96	AHU-404	个	2
10	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
11	G4 板式初效过滤器	495*595*95	AHU-405	个	2
12	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6		个	4
13	G4 板式初效过滤器	595*595*96	AHU-406	个	2
14	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
15	G4 板式初效过滤器	595*595*96	AHU-407	个	2
16	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
17	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-408	个	2
18	G4 板式初效过滤器	295*595*96		个	2
19	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
20	F8 化纤袋式中效过滤器	295*595*534*4		个	4
21	G4 板式初效过滤器	495*494*95	AHU-417	个	8
22	G4 板式初效过滤器	295*494*95		个	4
23	F8 化纤袋式中效过滤器	495*495*534*6		个	16
24	F8 化纤袋式中效过滤器	295*495*534*4		个	8
25	G4 板式初效过滤器	595*595*95	FAU-401	个	2
26	G4 板式初效过滤器	495*595*95		个	2
27	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
28	H10 密褶式亚高效过滤器	595*595*292*4		个	8
29	G4 板式初效过滤器	495*595*95	XF-402	个	2
30	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6		个	8

31	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-501	个	4
32	G4 板式初效过滤器	595*295*95		个	4
33	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
34	F8 化纤袋式中效过滤器	595*295*534*8		个	8
35	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-502	个	4
36	G4 板式初效过滤器	595*295*95		个	4
37	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
38	F8 化纤袋式中效过滤器	595*295*534*8		个	8
39	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-504	个	2
40	G4 板式初效过滤器	595*295*95		个	2
41	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
42	F8 化纤袋式中效过滤器	595*295*534*8		个	4
43	G4 板式初效过滤器	595*595*95	FAU-501	个	2
44	G4 板式初效过滤器	495*595*95		个	2
45	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
46	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6		个	4
47	H10 密褶式亚高效过滤器	595*595*292*4		个	4
48	H10 密褶式亚高效过滤器	495*595*292*3		个	4
49	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-409	个	2
50	G4 板式初效过滤器	295*595*95		个	2
51	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
52	F8 化纤袋式中效过滤器	295*595*534*4		个	4
53	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-410	个	2
54	G4 板式初效过滤器	295*595*95		个	2
55	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4

56	F8 化纤袋式中效过滤器	295*595*534*4		个	4
57	G4 板式初效过滤器	295*495*95	AHU-411	个	4
58	G4 板式初效过滤器	595*495*95		个	8
59	F8 化纤袋式中效过滤器	295*495*534*4		个	8
60	F8 化纤袋式中效过滤器	595*495*534*8		个	16
61	G4 板式初效过滤器	295*495*95		个	4
62	G4 板式初效过滤器	595*495*95	AHU-412	个	8
63	F8 化纤袋式中效过滤器	295*495*534*4		个	8
64	F8 化纤袋式中效过滤器	595*495*534*8		个	16
65	G4 板式初效过滤器	595*595*95		个	2
66	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8	AHU-413	个	8
67	G4 板式初效过滤器	595*495*95		个	8
68	G4 板式初效过滤器	495*495*95	AHU-414	个	4
69	F8 化纤袋式中效过滤器	595*495*534*8		个	16
70	F8 化纤袋式中效过滤器	495*495*534*6		个	8
71	G4 板式初效过滤器	495*595*95		AHU-415	个
72	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6	个		4
73	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-418	个	4
74	G4 板式初效过滤器	595*295*95		个	4
75	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
76	F8 化纤袋式中效过滤器	595*295*534*8		个	8
77	G4 板式初效过滤器	495*595*95	FAU-402	个	4
78	G4 板式初效过滤器	495*295*95		个	4
79	F8 化纤袋式中效过滤器	495*595*534*6		个	8
80	F8 化纤袋式中效过滤器	495*295*534*6		个	8

81	H10 密褶式亚高效过滤器	495*595*292*3		个	8
82	H10 密褶式亚高效过滤器	495*295*292*3		个	8
83	G4 板式初效过滤器	295*595*95	FAU-403	个	2
84	G4 板式初效过滤器	595*595*95		个	2
85	G4 板式初效过滤器	295*295*95		个	2
86	G4 板式初效过滤器	595*295*95		个	2
87	F8 化纤袋式中效过滤器	295*595*534*4		个	4
88	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	4
89	F8 化纤袋式中效过滤器	295*295*534*4		个	4
90	F8 化纤袋式中效过滤器	595*295*534*8		个	4
91	H10 密褶式亚高效过滤器	295*595*292*2		个	4
92	H10 密褶式亚高效过滤器	595*595*295*4		个	4
93	H10 密褶式亚高效过滤器	295*295*292*2		个	4
94	H10 密褶式亚高效过滤器	595*295*292*4		个	4
95	G4 板式初效过滤器	595*595*95	XF-401	个	4
96	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
97	G4 板式初效过滤器	595*595*95	AHU-503	个	4
98	G4 板式初效过滤器	595*295*95		个	4
99	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
100	F8 化纤袋式中效过滤器	595*295*534*8		个	8
101	G4 板式初效过滤器	595*595*95	FAU-502	个	4
102	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8
103	H10 密褶式亚高效过滤器	595*595*292*4		个	8
104	G4 板式初效过滤器	595*595*95	XF-501	个	2
105	F8 化纤袋式中效过滤器	595*595*534*8		个	8

106	G4 铝框初效板式过滤器	595*295*95	XF-301	个	2
107	F8 铝框中效袋式过滤器	595*395*350*8		个	4
108	G4 铝框初效板式过滤器	495*495*95	AHU-101	个	2
109	G4 铝框初效板式过滤器	295*495*95		个	2
110	F8 铝框中效袋式过滤器	595*295*534*8		个	4
111	F8 铝框中效袋式过滤器	595*495*534*8		个	8
112	F8 铝框中效袋式过滤器	295*495*534*4		个	8
113	F8 铝框中效袋式过滤器	295*295*534*4		个	8
114	G4 铝框初效板式过滤器	595*295*95	AHU-203	个	2
115	G4 铝框初效板式过滤器	595*495*95		个	2
116	F8 铝框中效袋式过滤器	595*495*534*8		个	4
117	F8 铝框中效袋式过滤器	595*295*534*8		个	4
118	G4 铝框初效板式过滤器	595*595*95	XF-101	个	2
119	F8 铝框中效袋式过滤器	595*595*534*8		个	4
120	G4 铝框初效板式过滤器	495*595*95	JK-1	个	2
121	G4 铝框初效板式过滤器	595*595*95		个	2
122	F8 铝框中效袋式过滤器	495*595*534*6		个	4
123	F8 铝框中效袋式过滤器	595*595*534*8		个	4
124	G4 铝框初效板式过滤器	595*595*95	JK-2	个	4
125	F8 铝框中效袋式过滤器	595*595*534*8		个	8
126	G4 铝框初效板式过滤器	595*595*95	XF-01	个	2
127	F8 铝框中效袋式过滤器	595*595*534*8		个	4
128	G4 铝框初效板式过滤器	470*470*18.8		个	204
129	G4 铝框初效板式过滤器	300*300*18.8		个	8
130	G4 铝框初效板式过滤器	540*290*18.8		个	4

131	G4 铝合金板式初效过滤器	360*250*40		个	6
132	G5 铝合金板式初效过滤器	550*350*40		个	9
133	G6 铝合金板式初效过滤器	350*350*40		个	5
134	G7 铝合金板式初效过滤器	500*500*40		个	13
135	G8 铝合金板式初效过滤器	515*515*40		个	5
136	G4 板式初效过滤器	505*505*20		个	24
137	H14 高效过滤器	990*265*69		个	16
138	G4 板式初效过滤器	630*440*46		个	8
139	F8 化纤袋式中效过滤器	630*440*20		个	8
140	板式蜂窝状活性炭过滤	630*440*20		个	8
141	粗效防虫铝网	640*350*10		个	4
142	H14 高效过滤器	640*350*30		个	4
143	板式蜂窝状活性炭过滤	640*350*20		个	4
134	所有洁净区进行综合性能检测			次	1

备注：报价为含运，含税，含安装费。本项目材料清单采购报价为初效一年更换2次的数量，每6个月更换一次（注：如需增加更换次数，更换材料由业主单位提供，安装费用由本项目中选服务供应商负责。），中效一年更换4次的数量，每季度更换一次。每年一至五层洁净区域由有资质的第三方进行综合性能检测1次（检测包括初，中，高效过滤器，检测报告由第三方检测公司提供资质报告）。所有新风入口过滤器需每月清洗一次。

第三部分磋商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：陆丰市人民医院。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东鸿发采购招标有限公司。

2.3 “监管部门”是指：陆丰市财政局。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2)符合磋商文件规定的资格要求。

3)符合本磋商文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务、工程

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

3.3 “合格的工程”满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人与政府采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向采购人收取的中标服务费。按国家的有关规定执行。

招标代理费以中标价为基数，参照国家计委（计价格〔2002〕1980号）文件规定计算；

预计中标金额	类别	费率
100 万元以下	服务类	1.5%

(1) 中标服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

(2) 中标服务费不列在投标报价中。

(3) 收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳中标服务费。

(4) 收款单位账号信息：

收款人：广东鸿发采购招标有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司汕尾陆丰东海大道支行

账 号：710775852082

（注：汇款人应在银行汇款单据的用途一栏注明“（本项目采购编号）的中标服务费”）。

二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 磋商邀请函

2) 用户需求书

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 竞争性磋商响应文件格式

6) 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.磋商文件的澄清或修改

6.1 供应商若对磋商文件有任何疑问，均应以书面形式通知采购单位。无论是采购代理机构根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清，采购代理机构都将于磋商截止时间5日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认，该澄清作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 磋商文件发出后，在提交响应文件截止时间5日前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的澄清或修改。

6.3 磋商文件的修改将以书面形式发送给所有供应商，供应商应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

6.4 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.5 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

三、竞争性磋商响应文件的编制

7 竞争性磋商响应文件编制基本要求

7.1 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（招标采购单位）就有关磋商的所

有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.3 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

8. 计量单位

8.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

9. 磋商有效期

9.1 响应文件应在磋商截止日后的 90 天内保持有效。磋商有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

9.2 特殊情况下，采购单位可于磋商有效期期满之前，要求供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

四、磋商报价要求

10. 报价要求

10.1 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

10.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、联合体磋商

11. 本项目不接受联合体磋商。

六、磋商保证金（本项目不收取磋商保证金）

七、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

12. 磋商响应文件的份数和封装

12.1 响应供应商应将响应文件正本 1份和副本 2份和唱标文件 1份分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”和唱标文件（投标人应将《首轮报价一览表》及投标文件电子档（以U盘为载体）一起密封提交）字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

12.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

12.3 响应文件的每一页都应由投标人代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖投标人公章），并加盖骑缝投标人公章，否则，所涉的有关文件、资料将面临被评定为无效的风险，由此产生的一切责任由投标人承担。

12.4 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

12.5 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 项目编号；
- 2) 项目名称；
- 3) 响应供应商名全称；
- 4) 日期。

13. 竞争性磋商响应文件的递交

13.1 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《磋商邀请函》中规定的截止时间前递交到广东鸿发采购招标有限公司。

13.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，广东鸿发采购招标有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

14. 响应文件的修改和撤回

14.1 供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

14.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在规定的磋商截止时间前以书面形式告知采购单位。从磋商截止时间至磋商有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

14.3 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

八、磋商、评审、成交

15. 评审方法

15.1 评审方法采用综合评分法。

15.2 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

16. 磋商小组

16.1 本次采购依法组建磋商小组。

16.2 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

17. 资格性和符合性评审

17.1 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

17.2 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。供应商的澄清、说明或者更正

不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.技术商务磋商

18.1 磋商小组邀请供应商参加磋商，以递交响应文件先后顺序对供应商进行磋商排序。

18.2 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

18.3 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

18.4 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

九、详细评审

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 20.0 分 技术部分 70.0 分 报价得分 10.0 分	
技术部分	服务方案 (20.0 分)	根据投标人提供的服务方案(含服务团队、服务响应时间、服务质量控制、维保服务计划等)进行综合评审： 1、服务方案内容全面详细，服务团队配备科学合理、人员经验丰富，服务计划周全，质量控制严格，得 20 分。 2、服务方案内容完整，服务团队配备合理、人员经验一般，服务计划详细，质量控制严格，得 15 分。 3、服务方案内容完整，服务团队配备一般、人员经验较少服务计划及质量控制内容一般，得 10 分。 4、服务方案内容不完整，服务团队配备不合理，无特色服务的，得 5 分。 5、未提供方案不得分。

	质量保证措施(15.0分)	<p>根据投标人的质量保证措施、质量目标及分期目标进行评审：</p> <p>1、质量保证措施非常完善，质量目标及分期目标明确，保证措施可行、合理到位的，得 15 分；</p> <p>2、质量保证措施一般，质量目标及分期目标一般，保证措施可行性一般的，得 10 分；</p> <p>3、质量保证措施不完整、不合理，质量目标及分期目标不明确的，得 5 分；</p> <p>4、未提供方案不得分。</p>
	安全生产管理(15.0分)	<p>根据投标人的安全生产工作管理方案进行评审：</p> <p>1、安全生产工作管理方案完善、可行性强的，得 15 分；</p> <p>2、安全生产工作管理方案一般、可行性一般的，得 10 分；</p> <p>3、安全生产工作管理方案差、可行性差的，得 5 分；</p> <p>4、未提供方案不得分。</p>
	应急方案 (20.0分)	<p>1、能结合整体需求，提供全方面的方案，且依据维保应急要求进行高效处理，响应迅速，故障解决措施合理可行，得 20 分；</p> <p>2、能结合整体需求，提供较全面的方案，可依据维保应急要求进行处理，响应较快，故障解决措施合理可行性较高，得 15 分；</p> <p>3、能基本结合整体需求，提供欠全面的方案，基本可依据维保应急要求进行处理，响应速度一般，故障解决措施合理可行性一般，得 10 分；</p> <p>4、方案基本不满足用户需求书要求，不能结合整体需求，提供简单的方案，不符合维保应急要求，响应慢，故障解决措施合理可行性差，得 5 分；</p> <p>5、未提供方案，得 0 分。</p>
商务部分	项目经验和能力(20.0分)	<p>每提供一项同类设备维保项目业绩得 4 分，本项最高得 20 分。注：请附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单/合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。</p>

投标报价	投标报价得分（10.0分）	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>
------	---------------	---

19.1 价格评审

（1）最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则磋商小组不接受高于前面轮次报价的最终报价而不做推荐。最终报价内容现场公布。

（2）报价的错误修正原则

1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正价后的价格作为核实价。

2) 以上修正后的报价应当经供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对供应商产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

（3）报价的缺项、单列项的处理对报价工程报价漏项的，作非实质性响应处理。

（4）对小型或微型企业投标的扶持

a.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b.中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营

业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

c.投标供应商认为其为小型或微型企业的，须同时提供《中小企业声明函》（格式见第五部分响应文件格式）、最近年度经审计的财务报表及《小型和微型企业产品说明》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

d.监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

e.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则评审时不能享受相应的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的最后报价为评审价。

（6）计算价格评分：各有效供应商的评审价，取最低者作为基准价，各有效供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分 = （基准价 ÷ 投标报价） × 30

19.2 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

十、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1 推荐成交候选供应商名单：本项目各推荐三名成交候选人。将各有效供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：

（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，以此类推。

20.2 根据磋商小组的评审结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

21.发布成交结果

21.1 采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，以公告方式告知所有当事人本次项目的成交结果。同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

十一、质疑

22.如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东鸿发采购招标有限公司提出质疑。广东鸿发采购招标有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十二、签订合同

23.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十三、适用法律

24.陆丰市人民医院、广东鸿发采购招标有限公司及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附表：

资格性和符合性审查表

序号	审查项目	审查内容	审查标准
1	资格性审查	合格报价供应商	详见磋商邀请函中“供应商资格”
不能通过资格性审查的报价供应商，无需进行以下内容的审查。			
2	符合性审查	磋商响应函	按对应格式文件填写、签署、盖章
		法定代表人证明书及其授权委托书(原件)注：法定代表人响应只须提供法定代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章
		报价要求	提供《首轮报价一览表》，并响应磋商文件要求
			磋商文件不接受提交备选方案。
		响应文件的完整性	响应文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
		磋商有效期	响应截止日起 90 天
其他响应情况	没有其他未实质性响应磋商文件要求的		

备注：

1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效报价。

3、汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话： 传真： 地址：

乙方：

电话： 传真： 地址：

根据 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. _____。

2.

.....

三、甲方乙方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

2. 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1. 委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序在 内付款：

1. 在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付款总服务费的__(%)付给乙方。

2. 第二次付款额应为总服务费的__(%)，甲方应在乙方已经准备好，

并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3. 最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕_____日内付给乙方。

4. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第五部分响应文件格式

政 府 采 购

响 应 文 件

(正 本 / 副 本)

采购项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：年月日

一、自查表

1、资格性和符合性审查自查表

评审内容		磋商文件要求	自查结论	证明材料对应页码
资格性审查	合格报价供应商	详见磋商邀请函中“供应商资格”	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
符合性审查	磋商响应函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	法定代表人证明书及其授权委托书(原件) 注：法定代表人响应只须提供法定代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	报价要求	提供《首轮报价一览表》，并响应磋商文件要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		磋商文件不接受提交备选方案。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	响应文件的完整性	响应文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	磋商有效期	响应截止日起 90 天	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	其他响应情况	没有其他未实质性响应磋商文件要求的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
技术、商务评分	1	见响应文件第（ ）页
	2	见响应文件第（ ）页
	3	见响应文件第（ ）页
	见响应文件第（ ）页
		见响应文件第（ ）页
		见响应文件第（ ）页

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

二、资格性文件

1.磋商响应函

(政府采购代理机构)：

依据贵方项目名称(项目编号：)招标采购货物及服务的磋商邀请，我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(供应商名称、地址)提交下述文件正本壹份，副本贰份。

- 1.自查表；
- 2.资格性文件；
- 3.商务部分；
- 4.技术部分；
- 5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.磋商有效期为递交响应文件之日起90天，中标人磋商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部响应文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解响应文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人或授权代表）签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：政府采购代理机构

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人授权委托书

致：政府采购代理机构

兹授权同志，为我方代理人，其权限是：。

授权单位：（盖章）法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：至年月日签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

3.关于资格的声明函

致： （政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称： 采购项目编号：磋商邀请，本签字人愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、合格供应商要求须提交的相关材料(复印件加盖公章)

2、……

（相关证明文件附后）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

三、商务部分

1. 供应商情况介绍表

单位名称					
地址					
主管部门		法人代表		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮编		电话		传真	
单位简介及机 构设置					

注：

如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

2.项目负责人及技术人员情况一览表

号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担 工作内容

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

3.相关业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	联系人及电话
1			
2			
3			
...			

注：需提供相关证明材料复印件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

4.一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求。		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。		
4	投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标人投标有效期至项目验收合格之日止。		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。		
6	同意接受合同范本所列述的各项条款。		
7	同意按本项目要求缴付相关款项。		
8	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。		
…	其它商务条款偏离说明		

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

四、技术部分

1.项目实施方案

投标人根据本项目实际情况自行编制方案（格式自定）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

五、价格部分

1.首轮报价一览表

项目名称	金额（元）	合同履行期限
	（大写）人民币元	
	（小写）¥元	

注：1.供应商/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

六、磋商文件要求的其他内容及供应商认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）

附件一

中小企业声明函

(本声明函在报价人符合《中小企业划型标准规定》时方可使用，否则无须提供)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)的规定，本公司为 (请填写：中型、小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为 (请填写：中型、小型、微型) 企业。

2.本公司参加 (采购人) 的 (采购项目) 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 (请填写：中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于 行业，有从业人员 人，最近一年营业收入为 元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称(加盖公章)：

日期：年月日

小型和微型企业产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

要求的小型 and 微型企业产品说明如下：

序号	产品名称	产品品牌和型号	产品制造企业名称	产品制造企业联系方式	产品制造企业地址	金额
1						
2						
3						
4						
5						
6						
小型、微型企业产品金额合计（人民币）						

填表要求：

1. 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》中关于中小企业的条件。
2. 以上产品名称、品牌及型号必须与明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将有可能影响价格扣除评分。小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。
3. 经核准有效的小型 and 微型企业产品的价格将给予相应扣除，按折扣后的价格进入价格评分。
4. 评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标供应商随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标供应商作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。
5. 以上产品在签订政府采购项目合同时不得变更。

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

附件二

残疾人福利性单位声明函

(本声明函在报价人符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。否则无须提供)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称(加盖公章):

日期: 年月日